

**Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**Destinataire(s)**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE GALLARDON  
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE

Affaire suivie par :  
**CLAUDINE GARNIER - 02 38 77 33 62**  
 Fax : 02 37 36 29 93

[résultats à afficher en mairie](#)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**GALLARDON**

<b>Prélèvement</b>	<b>00104998</b>	<b>Commune</b>	<b>GALLARDON</b>
<b>Unité de gestion</b>	0154 GALLARDON	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 12 septembre 2019 à 11h34</b>
<b>Installation</b>	UDI 001126 GALLARDON-BOURG	<b>par :</b>	BENJAMIN ROBERT
<b>Point de surveillance</b>	S 0000002206 ANTENNE DU BOURG NORD	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	Autosecurite Chemin Saint Mathieu		

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	20,1	°C				25,00
pH	7,4	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
 Type de l'analyse : 28D1 Code SISE de l'analyse : 00110956 Référence laboratoire : LSE1909-29844

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,25	NFU				2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,75	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	634	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	32,4	mg/L		50,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00104998)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, les analyses réalisées en production révèlent une teneur en perchlorates supérieure au seuil de 4 µg/l. En conséquence, et conformément à l'avis de l'ANSES, il convient de recommander à la population de limiter l'usage de l'eau du robinet pour les enfants de moins de 6 mois et de privilégier l'utilisation d'eau embouteillée pour la préparation des biberons.

Chartres, le 30 septembre 2019

P/la Préfète,  
 P/ le délégué départemental,  
 le responsable de l'unité  
 eaux potable et de loisirs

signé :

Baptiste GROFF